






消费品召回计划

生产者名称	广东振辉消防科技有限公司
产品名称	消防应急标志灯具
品牌	ZFE 振辉
涉及数量	ZF-BLZD-1LROE I 3W-A111A: 28742 件 ZF-BLZD-1LROE I 3W-112: 720 件 (共计 29462 件)
型号/规格	ZF-BLZD-1LROE I 3W-A111A ZF-BLZD-1LROE I 3W-112
生产起止日期	2020 年 10 月至 2021 年 8 月
生产批号/批次	WORK004401(2020.12.5) WORK004421 (2021.0310) WORK004529 (2021.04.23) WORK004555 (2021.08.27) 共 4 批次
ZF-BLZD-1LROE I 3W-A111A 产品描述及外观 照片	消防应急标志灯具 <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>正面</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>侧面</p>  </div> </div>



<p>ZF-BLZD-1LROE I 3W-112 产品描述及 外观图片</p>	<p>整体 45 度角</p>  <p>正面</p>  <p>侧面</p>  <p>整体 45 度角</p> 
<p>存在的缺陷</p>	<p>接地端子无防松措施。</p>
<p>可能导致的后果</p>	<p>当产品泄漏电流或接触电流过大时，使用者接触外壳时，可能发生触电危险。</p>
<p>避免损害发生的 应急处置方式</p>	<p>消费者立即暂停使用有缺陷的产品，联系公司或者经销商进行产品召回。</p>

技
星

具体召回措施	通知销售商立即停止销售缺陷产品，并在公司的官网： http://www.gdzfe.com 和微信公众号（振辉消防科技）发布召回公告及销售商的实体店铺张贴召回公告，告知消费者具体召回事宜，为购买到缺陷产品的消费者免费退货处理。
召回负责机构	广东振辉消防科技有限公司
召回联系方式	<ol style="list-style-type: none"> 1. 召回联系人及服务热线：林先生 0760-87769988 2. 公司官方网站：http://www.gdzfe.com 3. 公司微信公众号：2880381101@zfe.cn
召回进度安排	集中召回时间计划在 2022 年 7 月 20 日至 2023 年 1 月 20 日（具体以实际进度安排为准）
其他需要报告的内容	无
其他信息	相关用户也可以登录广东省市场监督管理局网站“政务公开-重点领域信息公开-召回”栏目，或拨打广东省市场监督管理局缺陷产品管理中心热线电话（020-89232663）了解更多信息。

